



Ruda Śląska, dnia 13.08.2018r.

W związku ze stwierdzeniem niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni, podjęto niżej wymienione działania naprawcze.

Obieg	Nazwa atrakcji	Parametry odbiegające od wymagań	Działania naprawcze		Planowany termin otwarcia
			Zakres czynności	Termin wykonania	
IX	Wanna (jacuzzi)	Pseudomonas aeruginosa : 3 jtk/ 100 ml	Pełna wymiana wody	13.08.2018r.	20.08.2018r.
			Czyszczenie i dezynfekcja	13./14.08.2018r.	
			Napełnienie instalacji	14.08.2018r.	
			Zlecenie badań wody	14.08.2018r.	