



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ**  
41 – 710 Ruda Śląska, ul Dąbrowskiego 9

tel. (32) 340-03-84; (32) 340-04-04; fax. (32) 3-400-403  
e-mail: [psse.ruda-slaska@sanepid.gov.pl](mailto:psse.ruda-slaska@sanepid.gov.pl) <http://www.gov.pl/web/psse-ryda-slaska>

ONS.NKIŚ.9011.5.17.2024.BP

Ruda Śląska dnia 08.03.2024r.

**AQUADROM Sp. z o.o.**

ul. Kłodnicka 95a

41-706 Ruda Śląska

**Decyzja**  
**zbiorcza ocena wody na pływalni (I-XII 2023)**

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),
- art.1, art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.),
- §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),  
oraz po analizie:
  - parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia,
  - wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS harmonogramem kontroli wewnętrznej,
  - zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
  - wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez PPIS,
  - podejmowanych działań naprawczych,
  - kontroli sanitarnej wykonanej przez upoważnionego pracownika PPIS w zakresie oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego oraz realizacji obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu,

Aquadrom Sp. z o.o.				
Wpłynęło dnia 11.03.2024r.		L. dz. 94/2024.vd/gp		
PZ				
PIP	DAO			GK
W30	OT		L.	KZ
SU	DP		OII	
	RU			

## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej

### STWIERDZA

że, eksploatacja była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z AQUADROM Sp. z o.o. przy ul. Kłodnickiej 95a 41-706 Ruda Śląska.

### UZASADNIENIE

Po analizie dokumentacji pływalni mieszanej kryto-odkrytej Aquadrom Sp. z o.o. przy ul. Kłodnickiej 95a w Rudzie Śląskiej stwierdzono, iż:

- zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody w okresie I-XII 2023, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody;
- zakres oraz częstotliwość badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.;
- zarządzający na bieżąco przekazywał do PPIS sprawozdania z badań wody na pływalni wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej;
- w przypadku niezgodności parametrów z normatywem określonym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. zarządzający podejmował działania naprawcze, a informacje o ww. działaniach naprawczych były przekazywane na bieżąco do PPIS.

Ponadto, na podstawie kontroli sanitarnej tematycznej przeprowadzonej w dniu 07.12.2023r. (protokół nr 463/ONS/HKiŚ/2023 z dnia 07.12.2023r.), dotyczącej oceny jakości wody na pływalni prowadzonej przez zarządzającego oraz realizacji obowiązku informowania o jakości wody osób korzystających z obiektu stwierdzono, iż zarządzający pływalnią:

- prowadzi w sposób udokumentowany bieżącą obserwację wody na pływalni;
- wykonuje i dokumentuje pomiary parametrów: pH, temperatury, potencjału redox, chloru wolnego w nieckach basenowych oraz w systemach cyrkulacji nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja ma miejsce przez rozpoczęciem jej użytkowania;

- wykonuje i dokumentuje pomiary chloru związanego w nieckach basenowych i systemach cyrkulacji nie rzadziej niż raz na dobę w godzinach użytkowania pływalni;
- na tablicy informacyjnej pływalni oraz stronie internetowej umieścił kopię ostatniej rocznej oceny jakości wody na pływalni dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej;
- w dniu kontroli na tablicy informacyjnej pływalni oraz stronie internetowej umieszczona była informacja o przekroczeniach potencjału redox (w dwóch nieckach) oraz chloru wolnego (w jednej niecce) oraz spełnieniu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach dla pozostałych niecek – próbki do badań laboratoryjnych pobrane zostały w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 21.11.2023r.

W dniach 02.10.2023r oraz 09.10.2023r. upoważnieni przez PPIS w Rudzie Śląskiej pracownicy pobrali na pływalni próbki wody z niecek basenowych, systemów cyrkulacji oraz natrysków. Badania wykazały przekroczenia następujących parametrów:

- obieg XIII – wanna schładzająca (*Pseudomonas aeruginosa* = 10 jtk/100 ml, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36°C [po 48 h] = 110 jtk/1 ml);
- obieg VIII – Whirlpool 1 (chloroform = 0,0601 mg/l);
- woda z systemu cyrkulacji C8 – Whirlpool 1 (chloroform = 0,0558 mg/l);
- obieg II – basen do nauki pływania (ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36°C [po 48 h] = powyżej 300 jtk/1 ml);
- obieg V – basen rekreacyjny zewnętrzny (ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36°C [po 48 h] = 120 jtk/1 ml).

Pozostałe badania nie wykazały przekroczeń. O naruszeniu zgodności z normatywem informowano zarządzającego pismami:

- ONS.HKiŚ.7011.1.82.7067.2023.BP z dnia 06.10.2023r.;
- ONS.HKiŚ.7011.1.82.7067.2023.BP z dnia 10.10.2023r.;
- ONS.HKiŚ.7011.1.82.7067.2023.BP z dnia 13.10.2023r..

Zarządzający pływalnią podjął natychmiastowe działania naprawcze o czym poinformował tutejszy Organ pismami z dni 09.10.2023r., 12.10.2023r. oraz 16.10.2023r.. Ponadto pobrane zostały próbki kontrolne w dniach 09.10.2023r., 12.10.2023r., 17.10.2023r., które nie wykazały niezgodności.

Reasumując, analiza całości posiadanej dokumentacji użytkownika pływalni Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej pozwala wnioskować, iż jej eksploatacja a w szczególności działania naprawcze podejmowane przez zarządzającego zapewniły bezpieczeństwo zdrowotne osobom z niej korzystającym.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

### Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Rudzie Śląskiej  
*[Signature]*  
d.n. o zdr. Renata Cieślak-Tarkota

Otrzymują:

1. Adresat -1x (pismo)
2. ONS/HKiŚ -1x

87