

Ruda Śląska, dnia 05.12.2023

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY

LP.	NIECKA BASENOWA	NR RAPORTU	STATUS	PRZEKROCZENIA	PODJĘTE DZIAŁANIA
1	Basen Sportowy	76872/LB/2023; 75002/LB/2023	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r.		
2	Basen z ruchomym dnem	76873/LB/2023; 77553/LB/2023		Potencjał redoks 690 mV	Kontrola parametrów dozowania, kontrola procesu uzdatniania wody
3	Mokry Bąbel, Rwąca Rzeka, Sztorm Wielki	76874/LB/2023; 75841/LB/2023			
4	La Godula	76875/LB/2023; 76884/LB/2023			
5	Basen Zewnętrzny	-		WYŁĄCZONY SEZONOWO	
6	Bajtel Zatoka	76877/LB/2023; 75843/LB/2023			
7	Tuba do nurkowania	76878/LB/2023; 75845/LB/2023			
8	Jacuzzi nr 1	76879/LB/2023; 76885/LB/2023			
9	Jacuzzi nr 2	76880/LB/2023; 76886/LB/2023			
10	Jacuzzi nr 3	76881/LB/2023; 76887/LB/2023			

11	Zjeżdżalnie: Wirek, Pomarańczowa, Niebieska, Czerwona	76882/LB/2023; 75846/LB/2023			
12	Jacuzzi (Saunarium)	76883/LB/2023; 76888/LB/2023			
13	Wanna schładzająca (Saunarium)	75857/LB/2023		Chlor wolny 0,7mg/l	Korekta parametrów wody

LP.	NIECKA BASENOWA				
14	Basen z ruchomym dnem – udostępniony do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do 4 lat	76873/LB/2023 77553/LB/2023	Jakość wody zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r.	Potencjał redoks 690 mV	Kontrola parametrów dozowania, kontrola procesu uzdatniania wody

Postawa prawna:

- 1) Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240, z późn. zm.).
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, poz. 2016).

Zarząd Aquadrom Sp. z o.o.